Wasseranalyse der Ortsgemeinde Traben

Das Trinkwasser für die Stadt Traben-Trarbach, Stadtteil Traben erhalten Sie aus dem Wasserwerk Bengel-Traben-Trarbach.

Untersuchung gem. TrinkwV 2001, Anlage 4 vom Oktober 2023

Parameter	Einheit	Grenzwert	Messwert
Koloniezahl 22 ° C *	1/ml	100	0
Koloniezahl 36 ° C *	1/ml	100	0
Escherichia coli *	1/100 ml	0	0
Coliforme Keime *	1/100 ml	0	0
Clostridium perfringens *	1/100 ml	0	0
Temperatur **	°C		14,1
pH-Wert **		6,5 – 9,5	7,68
Elektr. Leitfähigkeit (20 °C)**	µS/cm	2500	554
Ammonium (NH4+)	mg/l	0,5	<0,01
Färbung (SAK 436 nm)	1/m	0,5	<0,1
Trübung	TE/F	1	0,10
Geruch bei PN (WE)**			Ohne
Geschmack		2)	Ohne

*) Die Untersuchung erfolgte im Unterauftrag durch ein akkreditiertes Labor
**) vor Ort gemessen
2.) Ohne anormale Veränderung

Beurteilung:
Die Probe entspricht für alle untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV vom 21.05.2001

Wasserhärte: s. Härtebereich Trinkwasser